

Otra herencia envenenada de la anterior Corporación



9 DE MARZO DE 2017



COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 9 -03- 2017 CIUDAD DE LA SEGURIDAD O "PALMERAS EN LA NIEVE"

OTRA HERENCIA ENVENENADA DE LA ANTERIOR CORPORACION.

En respuesta a las quejas planteadas por los compañer@s que trabajan en el edificio en el que se ubica la Dirección de Policía Municipal-Jefatura y Departamentos vinculados.

CCOO a través de sus Delgad@s de Prevención, ha planteado la situación de disconfort climático que se produce en todo el recinto de oficinas que ocupa el edificio.

LA CAUSA: una mala planificación del sistema de climatización. No adecuada a la distribución real de la compartimentación de despachos y puestos de trabajo existentes.
Y la mala distribución de los termostatos, que regulan de forma conjunta salas acristaladas y cerradas, junto con zonas de trabajo abiertas del interior.

Esto genera diferencias notables de temperaturas entre las distintas zonas vinculadas al mismo termostato. Problema que se acrecienta en relación al **cubículo** en el que se condenó a los compañer@s del **CISEVI** cerrado, sin ventilación, sin luz natural, sin climatización independiente.

Revisada la normativa, con independencia de la europea en la materia y la nacional a través de RD. Existe un Acuerdo de Junta de Gobierno del año 2008 sobre eficiencia energética, que establece unos valores de temperatura en los edificios e instalaciones municipales para los periodos de invierno y de verano entre 22º y 24º.

Otro Acuerdo de J.G. de 2 de junio de 2010, crea la figura del **Gestor Energético**, persona responsable en cada edificio de velar por el cumplimiento de la normativa relacionada con el ahorro y eficiencia energética en los edificios municipales.

Figura cuya existencia es en general ignorada, incluso por quien sobre el papel está nombrado expresamente para estos cometidos en cada edificio.

La solución no es fácil, ni barata, pero a pesar de ello será necesario abordar el problema, el gasto Y cumplir la normativa autoimpuesta por el propio Ayuntamiento. Solo cabe esperar respuesta pronta y **SOLUCIÓN DE CARA AL VERANO, PARA EVITAR DIFERENCIAS DE TEMPERATURAS QUE HAGAN CONVIVIR PALMERAS Y NIEVE.**

**CCOO-PM... LO INTENTAMOS ...
PERO NECESITAMOS TU AYUDA...AFILIATE...!!!**

PASEO DE LOS OLMOS,20. 28005 Madrid
Tel.: 91 467 41 79
Fax.: 91 468 71 68
ccoopm@gmail.es
<https://www.facebook.com/ccoopm>

Afiliada a:



ccoopm@munimadrid.es
www.ccooaytomadrid.es

Pincha sobre el cartel para ampliarlo

